



Bydgoszcz, 29.04.2020r.

LEG/2020/22/P

Szanowny Pan
Jarosław Jan Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, w dobie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, pragnę zwrócić uwagę na kwestię instalacji wewnętrznych w budynkach aktualnie wyłączonych z eksploatacji, a także, kurtyn wodnych i fontann.

Tymczasowe wyłączenie wielu wewnętrznych sieci wody pitnej w szkołach, biurach, fabrykach, sklepach, studiach fitness, hotelach itd., powoduje stagnację wody w przewodach. Większość administratorów tych obiektów nie utrzymuje pracy sieci poprzez okresowe pobory wody ze wszystkich punktów czerpalnych i otwieranie wszystkich kranów, pryszniców, toalet itd. Z tego powodu natychmiastowe uruchomienie instalacji w momencie otwarcia budynków, może stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkowników. W stagnującej wodzie nie ma środków dezynfekcyjnych, które zapobiegłyby rozwojowi mikroorganizmów. Ponadto woda może zawierać drobne cząstki osadów z rur, co powoduje zmianę jej barwy. Z tych względów obawiamy się rosnącej liczby skarg dotyczących barwy, smaku czy zapachu wody, na które nie będziemy mieć wpływu, gdyż eksploatacja sieci wewnętrznych nie jest obowiązkiem przedsiębiorstw wodociągowych. Konieczne jest więc przypomnienie administratorom i właścicielom budynków o ich obowiązkach związanych z odpowiednią eksploatacją sieci wewnętrznych.

Zgodnie z doświadczeniem branży, aby wznowić pracę instalacji wody pitnej zwykle wystarcza całkowite otwarcie poszczególnych punktów poboru z zimną wodą na krótki czas (około 5 minut) i umożliwienie spłynięcia wody, aż jej temperatura się ustabilizuje. Skuteczność i długość płukania zależą jednak głównie od stanu sieci w budynku i czasu na jaki została wyłączona.

Zwracamy także uwagę na rosnące ryzyko pojawienia się bakterii Legionelli w systemie rozprowadzania wody ciepłej. Jej eliminacja jest często trudniejsza, gdyż wymaga to zabiegów chemicznych bądź przegrzewania wody.



W związku z powyższym Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zwraca się z prośbą o udostępnienie wytycznych dla administratorów i właścicieli budynków tak, aby skutecznie zredukować problemy z jakością wody w instalacjach wewnętrznych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, jest celowość otrzymania od GIS wytycznych dotyczących tzw. kurtyn wodnych i fontann, które w upalne dni uruchamia wiele przedsiębiorstw wodociągowych i gmin.

Szanowny Panie Ministrze,

Przedsiębiorstwa wodociągowe wspierają swoich odbiorców wiedzą i doświadczeniem, jednak takie jednolite w skali kraju wytyczne udostępnione przez Główny Inspektorat Sanitarny zapobiegą nieporozumieniom i ułatwią wykonywanie koniecznych czynności przez odpowiedzialnych za realizację zadań.

Z poważaniem,

Dorota Jakuta

Prezes Izby